

Nota van beantwoording

behorende bij

bestemmingsplan

Buitengebied Emmen, Emmen, Oude Roswinkelerweg

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro	3
1. Provincie Drenthe.....	3
2. Waterschap Hunze en Aa's	3
3. Veiligheidsregio Drenthe	3
2. Kopie reacties	4

1. Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro

In het kader van het artikel 3.1.1. Bro overleg is het bestemmingsplan “Buitengebied Emmen, Emmen, Oude Roswinkelerweg” naar de wettelijk verplichte en andere door de gemeente erkende overlegpartner verzonden.

In dit geval is op 26 maart 2018 provincie Drenthe, Waterschap Hunze en , LTO, Staatsbosbeheer en de Veiligheidsregio Drenthe op de hoogte gebracht. In het kader van het overleg hebben wij alleen reactie terug ontvangen van Provincie Drenthe, waterschap en de veiligheidsregio.

Bij de beantwoording wordt onder A een samenvatting van de reactie gegeven. Onder B staat het gemeentelijke antwoord hierop en- indien van toepassing - onder C de eventuele doorvertaling ervan in het bestemmingsplan.

1. Provincie Drenthe

- 1a De provincie geeft aan dat er het provinciaal belang ligt op het gebied van het aspect archeologie. Het omzetten van bos in agrarische grond vraagt om een archeologisch onderzoek en daarom wordt voorgesteld in gesprek te gaan.
- 1b Het aspect archeologie is telefonisch en per mail besproken tussen gemeentelijk archeoloog, provinciaal archeoloog, initiatiefnemer en planologen. Op verzoek van initiatiefnemer is de alternatieve methode van oogsten van bomen besproken. Deze wijze zorgt ervoor dat er niet dieper dan 30 cm in de grond wordt geroerd. Op 6 juni 2018 heeft de provincie per mail ingestemd met deze methode.
- 1c De paragraaf 3.1.2 omtrent uitvoering van archeologie is uitgebreid.

2. Waterschap Hunze en Aa's

- 2a. Het waterschap geeft aan te kunnen instemmen met het gestelde in het voorontwerpbestemmingsplan.
- 2b Onder dankzegging voor de reactie voor zal de gemeente Emmen de brief voor kennisgeving aannemen.
- 2c Voor kennisgeving aangenomen.

3. Veiligheidsregio Drenthe


- 3a De Brandweer kan instemmen met de omzetting van bos in agrarisch gebied. Wel wijst zij op de nabijheid van de hoogspanningslijn ten noorden van het plangebied.
- 3b Omdat deze ontwikkeling geen effect heeft op het aantal personen binnen het plangebied is er een summiere paragraaf over externe veiligheid opgesteld. De hoogspanningslijn is nu benoemd in de toelichting.
- 3c Paragraaf 3.3 is uitgebreid.

2. Kopie reacties

Taewoejen:
91518-2017

00000072
02.MEI 2018 10:36

Aan:
Gemeente Emmen
Postbus 30001
7800 RA EMMEN



Assen, 30 april 2018
Ons kenmerk 201801169-00754689
Behandeld door de heer A.J. Anema (0592) 36 54 08
Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Emmen Emmen Oude Roswinkelerweg

Geacht college,

U hebt ons gevraagd advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Emmen, Emmen Oude Roswinkelerweg. Het plan voorziet erin om de bestemming van een ruim negen hectare groot perceel ingeplant met productiebos met de bestemming Bos te wijzigen in een agrarische bestemming. De bestemming Bos is destijds (1994) per abuis toegekend.

Provinciaal belang

Op basis van de omgevingsvisie Drenthe is in het bovengenoemde bestemmingsplan de kernkwaliteit archeologie van provinciaal belang.

Advies

Uit de overgelegde stukken en uit archiefonderzoek van de provincie (subsidieregeling tijdelijk bos) blijkt dat eerder ten onrechte aan genoemd agrarisch perceel aan de Roswinkelerweg de bestemming Bos is toegekend. Bovenstaande is relevant omdat in de winter van 2018/2019 de houtopstand zal worden gekapt. In die zin hoeft het onderdeel archeologie nog wel nadere aandacht.

De plantoelichting geeft aan dat archeologisch onderzoek niet nodig wordt geacht omdat het gaat om het omzetten van bos naar landbouwgrond. Deze conclusie delen wij niet op voorhand omdat bij het rooien van de bomen, afhankelijk van de wijze waarop dat wordt gedaan, aanwezige archeologische waarden kunnen worden aangetast.

Op ambtelijk niveau willen wij als provincie met uw gemeente in gesprek over de bij het rooien te volgen werkwijze waarbij de archeologische waarden worden ontzien.



Voor het maken van een afspraak kan contact worden opgenomen met de heer A.J. Anema, telefoon 0592 365408 of a.anema@drenthe.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tolsma', written in a cursive style.

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma,
teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Toewagen
91518-2017

00000107
07.MEI 2018 11:27



Gemeente Emmen
Mevrouw B.M. Bruins
Postbus 30001
7800 RA EMMEN

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
www.hunzeenaas.nl

Uw brief	26 maart 2018	Datum	4 mei 2018
Ons kenmerk	Z10100/18-022670	Behandeld door	Wilfried Heijnen
Onderwerp	concept ontwerpbestemmingsplan Oude Roswinkelerweg (wijziging)	Doorkiesnummer	0598-693402

Geachte mevrouw Bruins,

In reactie op het conceptontwerp bestemmingsplan Oude Roswinkelerweg, deel ik u mee geen nadere opmerkingen te hebben en in te stemmen met het plan.

Met vriendelijke groet,

Wilfried Heijnen
Planologisch beleidsmedewerker
Afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium



Gemeente Emmen
t.a.v. mevrouw Bruins
Postbus 30001
7800 RA EMMEN

Brandweerdistrict ZuidOost
Nijbracht 43a
7821 CB EMMEN
brandweeradvis@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk
U180649

uw kenmerk
NL.IMRO.0114.2018009 -B301

datum
5 april 2018

inlichten bij
Gijs van den Hengel

telefoonnummer
06-52490041

email
gijs.vandenhengel@vrd.nl

onderwerp

conceptontwerp bestemmingsplan Buitengebied Emmen, Oude Roswinkelerweg

Geachte mevrouw Bruins,

Op 26 maart stuurde u het verzoek om een advies uit te brengen op bovengenoemd bestemmingsplan. In deze brief vindt u mijn advies.

Het plangebied betreft een bosperceel van de heer Eising aan de oude Roswinkelerweg welke om bestemmingsplan- en subsidie achtige redenen vanwege een rechtszaak nu omgezet dient te worden in de beschrijving tot een agrarische bestemming.

Zoals u reeds aangeeft in paragraaf 3.3 heeft dit geen consequenties voor de integrale veiligheid zijnde de fysieke – en externe veiligheidscomponenten. Desondanks wil ik u attenderen op de hoogspanningslijn van 380 KV, dat hier t.o.v. de bomen een veilige afstand wordt aangehouden. Wat deze veilige afstand inhoud, kunt u met de netbeheerder TenneT opnemen.

Tot slot

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Gijs van den Hengel
Specialist Risicobeheersing