

Gemeente Emmen
T.a.v. mevr. S. Schürmann
Postbus 30001
7800 RA Emmen

Veiligheidsregio Drenthe
brandweeradvis@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk
2022/582/ADVS

uw kenmerk

datum
26 augustus 2022

inlichtingen bij
Gijs van den Hengel

telefoonnummer
06-52490041

email
gijs.vandenhengel@vrd.nl

onderwerp

concept-ontwerp wijzigingsplan Buitengebied, Nieuw-Weerdinge, Noordveenkanaal NZ 94

Geachte mevrouw Schürmann,

Op 12 augustus 2022 stuurde u het verzoek om een advies uit te brengen op bovengenoemd bestemmingsplan. In deze brief vindt u mijn advies.

De toetsing

Het plangebied is getoetst op de volgende onderdelen. In de bijlage vindt u een toelichting op de onderdelen die van toepassing zijn.

Externe veiligheid		
1.	<i>Bevi-inrichtingen binnen het plangebied</i>	geen Bevi bedrijven
2.	<i>Bevi-inrichtingen buiten het plangebied</i>	geen Bevi bedrijven
3.	<i>Bevt en route gevaarlijke stoffen</i>	Niet van toepassing
4.	<i>Buisleidingen</i>	Niet aanwezig
5.	<i>Plaatsgebonden risico</i>	Niet van toepassing
6.	<i>Groepsrisico</i>	Niet van toepassing
Overig		
7.	<i>Hoogspanningslijnen</i>	Niet aanwezig
Inrichting en ontwikkeling		
8.	<i>Bluswatervoorziening</i>	Niet voldoende
9.	<i>Waarschuwings- en alarmeringssysteem</i>	Buiten de dekking van het WAS-stelsel
10.	<i>Bereikbaarheid</i>	Voldoet
11.	<i>Opkomsttijd</i>	aandacht brandveiligheidsmaatregelen
Verantwoording Groepsrisico		
12.	<i>Advies</i>	niet van toepassing

Wij adviseren de volgende maatregelen

- Realiseren bluswatervulpunt indien:
 - o Nog niet aanwezig
 - o Er geen gebruik gemaakt kan worden van het gerealiseerde of nog te realiseren bluswatervulpunt op adres Noordveenkanaal N 72/73.
- Toevoegen paragraaf Inrichting en Ontwikkeling, zoals in bijlage 1 omschreven.

Tot slot

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe,



Gijs van den Hengel
Team Risicobeheersing

Bijlage:

- Toelichting op onderdelen die van toepassing zijn

Bijlage 1 – Toelichting op onderdelen die van toepassing zijn

Inrichting en ontwikkeling

8. Bluswatervoorzieningen

Gezien de locatie ten op zichte van in de omgeving aanwezige bluswatervoorzieningen, binnen een straal van 2 km, en gezien de omvang van de bouwwerken dient er ter plaatse een bluswatervoorziening aangebracht te worden. Deze dient een minimale capaciteit van 90 m³/h te hebben. Deze voorziening dient in nader overleg met theo.dejong@vrd.nl afgestemd te worden.

Een mogelijk alternatief is samenwerking met de gerealiseerde of nog te realiseren bluswatervoorziening die voor het adres Noordveenkanaal NZ 72/73 in december 2021 is geadviseerd.

9. Waarschuwings- en alarmeringssysteem

De locatie / plangebied valt buiten de dekking van het Waarschuwingsalarmeringssysteem. Dit is conform de handleiding voor het WAS systeem (HAVOS) dat het buiten de dekking valt.

10. Bereikbaarheid

Het gebied heeft ten minste 2 toeritten. Eentje vanaf Weerdinge gezien en de ander via de rotonde op de kruising Noordveenkanaal – Oude weerdingerdijk. Hiermee is er een afdoende bereikbaarheid aanwezig.

11. Opkomsttijd

Wij adviseren u de initiatiefnemer te informeren over brandveiligheidsmaatregelen. Denk hierbij aan de BIObiz factoren:

- bouwkundige voorzieningen, Nadere bouwkundige toets i.v.m. overschrijden brandcompartimentsgrootte en de mogelijke gelijkwaardige veiligheid.
- installatietechnische voorzieningen, geen bijzonderheden
- organisatorische voorzieningen, bijv. vluchtplan voor de aanwezigen
- brandweeropkomsttijd, vrij houden van wegen / zo min mogelijk verkeersbelemmerende maatregelen
- inventaris, toepassen van moeilijk brandbaar materiaal
- zelfredzaamheid van de aanwezigen, toepassen veilige vluchtroutes

Verantwoording Groepsrisico

Niet van toepassing.