

***** Mail van TenneT van 26 oktober 2021

Geachte heer

Wij willen u erop wijzen dat indien bouwwerken en/of activiteiten onder een bestaande hoogspanningsverbinding wijzigen, zoals het in de toelichting genoemde tankstation, kunnen de risico's rondom brand binnen de belemmerde strook van onze hoogspanningsverbinding leiden tot gevaarlijke situaties voor mens en dier. Hiermee kan de veiligheid en een ongestoorde werking van onze hoogspanningsverbinding in het gedrang komen.

Deze hoogspanningsverbinding is een zeer belangrijke schakel binnen het hoogspanningsnet en van vitaal belang voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening in het Noorden van Nederland.

Tankstation(s) en andere activiteiten met een zeer hoge brandlast binnen de belemmerde strook zijn toegestaan mits deze voldoen aan de onderstaande eisen:

- Vulpunten van de tanks buiten de belemmerde strook;
- Ondergrondse opslagtanks buiten de belemmerde strook;
- Alle metalen delen van de installatie zoals dakplaten, pompinstallaties, stalen leidingen, e.d. dienen deugdelijk conform de geldende Norm met elkaar worden verbonden aan aardelektroden, aan te brengen in de nabijheid van de installatie. Elektrische waarden van de elektroden moet voldoen zijn om capacatieve dan wel inductie spanningen af te voeren;
- Bij het vullen van de tank moet de tankauto middels een aardlitze op hetzelfde potentiaal worden aangebracht als de tankinstallatie;
- Apparatuur voor proces beheersing dient te voldoen aan de geldende IEC-norm;
- TenneT aanvaard in principe geen aansprakelijkheid voor inductieve spanningen cq schade noch voor storingen in relatie tot de hoogspanningsverbinding;
- De overkapping dient minimaal 60 minuten brandwerend te zijn.

Voor de werken en werkzaamheden in de belemmerde strook van de hoogspanningsverbinding heeft de exploitant toestemming nodig, de aanvraag dient door TenneT getoetst te worden aan de Europese Norm 50341.

De toestemmingsaanvraag en tekeningen kan per mail worden ingediend op het volgende mailadres: toestemming@tennet.eu

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen,

Adviseur
GFO-N-RE-AEM | Asset Environment Management

Aanwezig: ma/di/wo/do/vrij

T
M
E
I www.tennet.eu



TenneT TSO B.V.
De Stroom 2
7901 TE Hoogeveen
Nederland

Postbus 718
6800 AS Arnhem
Nederland

Handelsregister: Arnhem 09155985

Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.